

BENNÄS-ÖSTENSÖ-SUNDBY SKOLA I BENNÄS
ÅRSKURSERNA F-6

TOMTENS FASTSTÄLLDAAREAL: 20122 m2
BYGGRÄTT ENLIGT GÄLLANDE DETALJPLAN: 5000 vym2

BYGGNADER PÅ TOMTEN:
A: HUVUDBYGGNAD
B: AVFALL OCH FÖRRÅD
C: FÖRRÅD FÖR LEKREDSKAP

VÄNINGSAREALER :
A: HUVUDBYGGNAD: 3004,3 vym2
våning 1: 2650,7 m2
våning 2: 353,6 m2
vindsvåning: maskinrum för ventilation (394 m2) räknas inte till våningsarealen

B: AVFALLSTAK: 29,2 vym2

C: FÖRRÅD , 3 st å 30,2 m2

90,6 vym2

SAMMANLAGT: 3124,1 vym2

VOLYMER:
HUVUDBYGGNAD 18705 m3
AVFALLSTAK 94 m3
FÖRRÅD, 3st å 90m3 270 m3

PARKERING:
BILPLATSER: 25 st
BILPLATSER MED LADDNINGSSATION: 5 st
INVAPLATSER: 2 st
CYKELPARKERING FÖR 240 CYKLAR

BYGGANDE AV NYA SKYDDSRUM S1:
ETT SKYDDSRUM BYGGS
SE SEPARAT RITNING!

BRANDSÄKERHET:
- BRANDKLASS: P1
- BÄRANDE KONSTRUKTIONER BRANDBESTÄNDIGHET: REI 60
- KLASSKRAV FÖR INVÄNDIGA VÄGG- OCH TAKYTOR: C-s2, d1
- VINDENS ELLER HÅLUTRYMMETS INVÄNDIGA YTOR: D-s2, d2
- UTRYMMEN FÖR TEKNISK SERVICE: väggar och tak DII-s1
golv A2-s1, d0
väggar och tak DII-s1, d0
golv B-s1, d0
- UTGÅNGAR: DII-s1, d0
- YTTERVÄGGARNAS VÄRMEISOLERING: B-s1, d0
- YTTERVÄGGENS UTSIDA: B-s1, d0
- INSIDAN/UTSIDAN PÅ VENTILATIONSLUFTSPALT: B-s1, d0
- BRANDLARMANLÄGGNING ÄR INTERN OCH KOPPLAT TILL ELNÄTET (SKOLA MAX. 250 ELEVER)
- BRANDLARMCENTRALEN PLACERAS VID VINDFÅNG 101
- BYGGNADERNA FÖRSES MED NÖDBELYSNING UTRYMNINGSSKYLTAR
- HANDBRANDSLÄCKARE 1 st / 300 m2 MED MAXIMALT 30 m MELLANRUM INSTALLERAS I SKOLBYGGNADEN

RÖKGASEVAKUERING:
HÖGA RUM : GYMNASTIKSALEN OCH AULAN FÖRSES MED MOTORISERADE RÖKGASLUCKOR I TAK OCH VÄGGAR. STYRNINGSKNAPPEN PLACERAS INVID BRANDLARMCENTRALERNA I VINDFÅNG 101

BRANDSEKTIONERING:
SE SEPARAT RITNING!

UTRYMNINGSVÄGAR:
SE SEPARAT RITNING!

ÖVRIGT:
SÄKERHET: SÄKERHETSGLAS (HÄRDAT ELLER LAMINERAT) PÅ FÖNSTER/ GLASVÄGGAR OCH - DÖRRAR SOM ÄR LÄGRE ÄN 700mm FRÅN GOLVET.

VENTILATION: MASKINELL VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING

VÄRME: VATTENBUREN GOLVVÄRME SYSTEM MED RADIATORER I VÅNING 2, KOPPLAS TILL FJÄRRVÄTMENÄTET.

VATTEN OCH AVLOPP: KOPPLAS TILL KOMMUNENS VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM

Stadsdelby Kaupunginosä kylä 401
Kvarter Kortteli 3
Tomt nr Tontin nr 108

Byggnadsobjekt Rakennuskohde

B.Ö.S SKOLA

SRUFVILAVÄGEN

PEDERSÖRE KOMMUN

Byggnadsälgärd Rakennustöimiepidä
NYBYGGNATION:
Ritningsen art. Piirustuksen laji
HUVUDRITNING

Ritningsen innehäli Piirustuksen sisäli
SITUATIONSPLAN

Datum Päivämäärä

21.5.2021

Huvudprojektor Pääsuunnittelja
ANDERS HÖGLUND
arkitekt SAFA arkitehti

skala mittakaava
1:500

P050

LAAJA
ARKITEKTER
ARKKITEHDIT

KUUNBERGSGATAN 8 KUUNBERGINKATU
JAKOBSTAD 68400 PIETARSÄÄ
www.laaja.fi