

SAVUPIIPUN JA TULISIJAN ASENNUSPÖYTÄKIRJA

Palautetaan rakenusvalvontaan kun asennus on tehty

Saapumispvm (vir.täyttää)

Lupanumero

1. RAKENNUSPAIKKA JA RAKENNUS	Kylä/Kunnanosa	Tila/Kortteli	RN:o/tontti
	Rakennuspaikan osoite		Pysyvä rakennustunnus
	Postinumero ja -toimipaikka		
2. ASENNUKSESTA VASTAAVA	Nimi ja koulutus		
	Osoite		
	Postinumero- ja toimipaikka	Puhelin virka-aikana	
3. TARKASTUSKOHEET	☐ Savupiippu pääpiirustusten mukainen ☐ Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus riittävä ☐ Paikalla muurattu tiilipiippu/tulisija ☐ Tehdasvalmisteinen piippu/tulisija ☐ CE-merkintä; tulisija ☐ CE-merkintä; savupiippu ☐ Tulisijan käyttöturvallisuustestin mitoitustilämpötila _____ °C ☐ Savupiipun lämpötilaluokka _____ T ☐ Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä) ☐ Tulisijan liitos hormiin asennusohjeiden mukainen ☐ Savupiipun nuohousluukut ja nuohottavuus asennusohjeiden mukaiset ☐ Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 tai tai valm. asennusohjeen mukaiset ☐ Savupiipun suojaetäisyydet Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaiset ☐ Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet asennusohjeiden mukaiset ☐ Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukainen ☐ Savupiipun tuennat ja vakaus tarkistettu ☐ Savupiipun pinnoitus, rappaus/slammaus tarkistettu ☐ Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle tarkistettu ☐ Savupeltien toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3%) tai erillinen häkähormi tarkistettu ☐ Palamaton lattiasuoja asennettu lattialle tulisijan eteen ☐ Savupiipun pellitys ja sääsuoja asennettu ☐ Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet asennettu ☐ Asennusohje, suoritustasoilmoitus ja käyttöohjeet käytettävissä ☐ Lisätietoja		
4. LIITTEET (tarvittaessa)	☐ Päivitetyt pääpiirustukset (2 kpl, jos savupiippu poikkeaa pääpiirustuksista) ☐ Savupiipun ja tulisijan esite ☐ Valmistajan todistus horminkantokyvystä (jos hormiliitos tulisijan päältä) ☐ Muut mahdolliset liitteet		
5. VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS	Vakuutan tarkastaneeni vastuuvollisena savupiipun ja tulisijan turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden Pedersöre ____ / ____ . _____ _____		