



10.1.2012

## CHECKLISTA FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING

OK Bör åtgärdas

- Skriftlig anmälan om den tillfälliga inkvarteringen har gjorts till räddningsverket.
- Den som ordnar inkvarteringen samt fastighetens ägare och innehavare har konstaterat att utrymmet är lämpligt att används för tillfällig inkvartering.
- En räddningsplan har gjorts upp, om minst 20 personer ska inkvarteras.
- Inkvarteringsutrymmena finns i huvudsak börjande från 1:a våningen.
- Verksamhet som medför brandfara är förbjuden i inkvarteringsutrymmena.
- Det finns minst 3 m<sup>2</sup>/inkvarterad eller i fest- och gymnastiksalar minst 6 m<sup>2</sup> /inkvarterad.
- Övervakarnas jourställe finns i entréhallen. På jourstället ska finnas en extra handbrandsläckare, släckningsfilt samt förstahjälpsmaterial.
- Minst två övervakare. Om färre än 30 är inkvarterade räcker det med en övervakare.
- De som ordnar inkvarteringen, övervakarna samt de inkvarterade är eller görs förtrogna med räddningsplanen.
- Antalet inkvarterade, deras namn och kontaktuppgifter utreds (bilaga 3).
- Säkerställt att det största tillåtna antalet inkvarterade i inkvarteringsutrymmena inte överskrids.
- På dörrarna till inkvarteringsrummen ska det finnas en planritning över våningens utgångar och primärsläckningsutrustningens placering samt instruktioner.
- I byggnaden finns automatisk brandlarmanläggning och i inkvarteringsutrymmena rökdetektorer ELLER i inkvarteringsutrymmena och inomhuskorridorerna finns brandvarnare.
- Brandvarnarnas övervakningsområde är högst 60 m<sup>2</sup>. I korridorerna är avståndet mellan brandvarnarna högst 12 m.
- Utgångarna och korridorerna och förbindelsevägarna inomhus är framkomliga och hinderlösa.
- Utrymningsskyltarna visar klart utgångarnas läge och den förbindelseväg som ska användas för att ta sig ut.
- Det finns tillräckligt med primärsläckningsutrustning som är utmärkt med skyltar.
- I utrymmena finns minst två av varandra oberoende utgångar.
- Ett fönster som eventuellt är reservutgång är lätt att öppna.
- Körvägar och andra förbindelser som är avsedda för utryckningsfordon är farbara.
- Brännbart material eller andra föremål förvaras inte i omedelbar närhet av byggnaden.

Objektets namn:	Ansvarig person för fastigheten:
Gatuadress:	Datum och underskrift:
Postkontor:	Ansvarig person för de inkvarterade:
Tidpunkt för inkvarteringen: -	Datum och underskrift